

INFRA S.A. DE C.V.
Félix Guzmán No. 16 3° Piso. Col. El Parque. C.P. 53398.
Naucalpan de Juárez. Estado de México, México.
TELÉFONO DE EMERGENCIA: 01-800-221-98-44 (24 HORAS)

Clave del Documento:
HDS 011 15
Mezcla: CH₄/ C₂H₆/ C₃H₈/
C₄H₁₀/N₂
Fecha de Emisión:
2015-06

Revisión No. :0
Fecha de Revisión:
2015-06
Página 1 de 9

1.- Identificación del Producto

Nombre Comercial:
**HDS 52501 QUARK 113L
MEZCLA DE METANO ≤
0.11% / ETANO ≤ 11% /
PROPANO ≤ 11% /
/BUTANO ≤ 11% /
NITRÓGENO BALANCE**

Familia Química ¹:

CH₄
Hidrocarburo Alcano
C₂H₆
Hidrocarburo Alcano
C₃H₈
Hidrocarburo Alcano
C₄H₁₀
Hidrocarburo Alcano
N₂
No Metales

Inf. Relevante:

Gas Inflamable
Gas Inflamable
Gas Inflamable
Gas Asfixiante
Gas Flamable
Gas No Inflamable
Gas Inerte
Simple Asfixiante

Fórmula:

**CH₄/ C₂H₆/ C₃H₈/
C₄H₁₀/ N₂**

Uso Recomendado:

Industrial y profesional. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar. Para mayor información sobre su uso contactar al proveedor.

Restricciones de Uso del Producto: ²⁹

Ninguna

2.-Identificación de Peligro o Peligros

Advertencia ²⁶

Peligros Físicos

Gas a presión

Gas Inflamable

Peligros para la salud:

N/A

Peligros para el medio Ambiente::

N/A

Identificador SGA (Consejos de Precaución) ²⁶



Palabras de advertencia: **“Peligro”**

El Metano: Es un gas comprimido extremadamente inflamable. El metano no es tóxico, es incoloro, inodoro y es más pesado que el aire por lo que puede alcanzar fuentes de ignición lejanas. El peligro primordial está relacionado con escapes de este gas debido a que provoca asfixia por desplazamiento de aire.

El Etano: Es un gas inflamable, incoloro e inodoro. El peligro para la salud asociado con escapes de este gas es asfixia por desplazamiento del aire. Este gas es más pesado que el aire; puede alcanzar largas distancias, localizar una fuente de ignición y regresar en llamas. Puede formar mezclas explosivas con el aire.

El Propano: Es un gas inflamable, incoloro, con un ligero olor en altas concentraciones. El peligro para la salud asociado con escapes de este gas, es asfixia por desplazamiento de aire. El propano presenta un peligro grave de incendio al interactuar con distintas fuentes de ignición como calor, chispas o llamas, ya que es 1.6 veces más pesado que el aire y puede alcanzar largas distancias, encontrar una fuente de ignición y regresar en llamas. Puede formar mezclas explosivas con el aire.

El Butano: Es un gas inflamable, no corrosivo, incoloro, con un ligero olor en altas concentraciones. El peligro para la salud asociado con escapes de este gas es asfixia por desplazamiento de aire. El butano representa un peligro grave de incendio al interactuar con distintas fuentes de ignición como calor, chispas o llamas, ya que es más pesado que el aire y puede alcanzar largas distancias, encontrar una fuente de ignición y regresar en llamas. Puede formar mezclas explosivas con el aire.

El Nitrógeno: Gas comprimido, incoloro, insípido, está presente en las cuartas quintas partes del aire de la atmósfera (en su versión molecular, reconocido como N₂). Es un gas inerte y es un simple asfixiante.

Indicaciones de Peligro ^{26,8}

Peligros Físicos:

Gases a presión- Gases comprimidos - Atención -H280-Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.

Gases inflamables – Gas extremadamente Inflamable-Peligro-H220.

Consejos de Precaución. ²⁶

Prevención :

P210: Mantener alejado del calor/ de chispas/ de llamas al descubierto/ de superficies calientes. No fumar.

Almacenamiento:

P410+P403: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Intervención:

P377: Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo.

P381: Eliminar todas las fuentes de ignición si puede hacerse sin riesgo.

Clasificación SGA ²⁶

Información Nacional y Regional. ^{26,15, 29}

Peligros Físicos

Gas a Presión
Gas Inflamable

Otros Peligros:

(SGA; Sistema Global Armonizado, SCT NOM 002)

3.-Composición/Información sobre los componentes

Identidad química ¹ :	No. ONU ³ :	Sinónimos:	No. CAS ² :
Gas Inflamable	1971	Metano, Gas pantano, Hidruro de metilo, Gas refrigerante R50.	74-82-8
Gas Inflamable	1035	Etano, Bimetal, Dimetil, Metilmetano o Etil hidruro.	74-84-0
Gas Inflamable	1978	Propano, Dimetil metano, hidruro propil.	74-98-6
Gas Inflamable	1075	Butano, n-butano, Butíl hidruro.	106-97-8

No Metales 1066 Nitrógeno 7727-37-9

Impurezas y aditivos:

No contiene otros componentes o Impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Mezcla:	Categoría. ²⁶	Precauciones. ²⁶
N₂/ CH₄/ C₂H₆/ C₃H₈/ C₄H₁₀	Gas H280: Contiene gas a presión puede explotar si se calienta.	Almacenamiento P410+403: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.
	H220: Contiene gases extremadamente Inflamables.	Prevención: P210: Mantener alejado del calor/ de chispas/ de llamas al descubierto/ de superficies calientes. No fumar. Intervención: P377: Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo. P381: Eliminar todas las fuentes de ignición si puede hacerse sin riesgo. Almacenamiento P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

4.-Primeros auxilios

Emergencia y Primeros Auxilios:

Inhalación:

La inhalación de etano en concentraciones mayores al 5% produce síntomas no definidos, pero la inhalación de altas concentraciones causa un efecto anestésico. Actúa como simple asfixiante, por el desplazamiento de oxígeno en el aire.

Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónomo. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al médico. Brindar respiración artificial si se detiene la respiración.

Contacto: NA

Principales Síntomas y Efectos Agudos y retardados: NA

Indicaciones de la Necesidad de recibir atención médica Inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

Consultar a un médico después de una exposición importante. Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o se detiene, proporcione respiración asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la resucitación cardiopulmonar.

5.-Medidas de lucha contra incendios

Medios de Extinción Apropriados:

Agua:	Se puede utilizar
Espuma:	Se puede utilizar
Dióxido de Carbono (CO ₂):	Se puede utilizar

Polvo Químico: Se puede utilizar
Otros Métodos: Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos

Peligros específicos de los productos:
Desplaza al oxígeno, es un simple asfixiante,

Equipo de Protección Especifico para el Combate de Incendios:
En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.
Todo el personal brigadista debe llevar un equipo de seguridad. Utilizar equipos de respiración autónoma (E.R.A.) de presión positiva, ropa, guantes ignífugos.

Procedimiento y Precauciones Especiales durante el combate de Incendios:
Evacue al personal del área afectada, ante la exposición al calor intenso o fuego, el cilindro se vaciará rápidamente y/o se romperá violentamente, de ser posible alejar los envases del incendio, si no lo es enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener los envases y los alrededores fríos con agua pulverizada.

Condiciones que Conducen a Otro Riesgo Especial:
ND

Productos de la Combustión que sean Nocivos para la Salud:
ND

6.-Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. Derrame ¹⁷

Procedimiento y Precauciones Inmediatas:

Precauciones Individuales

Ventilar la zona, acercarse cuidadosamente a las áreas sospechosas de haber fugas. Vigilar el nivel de oxígeno. Nunca entrar en un espacio confinado u otra área, donde la concentración del gas genere una atmosfera asfixiante. Se debe usar un equipo de respiración autónomo o un sistema de respiración con máscara con presión positiva en lugares donde la concentración sea desconocida

Equipo de Protección Personal

En espacios confinados o lugares afectados por la pérdida de contención utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva .Todo el personal brigadista debe llevar un equipo de seguridad. Utilizar equipos de respiración autónoma (E.R.A.) de presión positiva.

Procedimientos de Emergencia:

Evacuar el personal a zonas seguras. Nunca entrar en un espacio confinado o a un espacio afectado por la pérdida de contención. Ventilar la zona. Use siempre equipo de protección personal adecuado.

Método de Mitigación:

Precaución Medioambientales:

Si es posible, detener la fuga del producto. Si la fuga tiene lugar en el cilindro o en su válvula, llamar al número de emergencia de Infra. Si la fuga tiene lugar en la instalación del usuario, cerrar la válvula del cilindro, ventear la presión con seguridad antes de intentar repararlo.

Métodos y Materiales de aislamiento y limpieza:

Aumentar la ventilación en el área de liberación del gas y controlar las concentraciones.

7.-Manipulación y Almacenamiento

Uso seguro del producto:

- Utilizar sólo en equipos específicamente apropiados para este producto y para su presión y temperatura de suministro. En caso de duda contacte con su suministrador.
- Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.
- El producto debe ser manipulado acorde con una buena higiene industrial y los procedimientos de seguridad.
- Comprobar que el conjunto de la instalación del gas ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse para evitar escapes.
- Utilizar Llave española de bronce para evitar dañar las tuercas.
- Utilizar equipos de regulación adecuados.
- No utilice el cilindro si presenta daño en: válvula, conexiones o cuerpo.
- Nunca cree un arco voltaico con un cilindro.
- Nunca transfiera gas de un cilindro a otro.
- Los cilindros nunca deben ser sometidos a temperaturas arriba de 50 °C o temperaturas menores a -30°C.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:

- Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
- Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de los cilindros.
- Los envases no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión.
- Los envases deben ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída.
- Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a sus posibles fugas.
- Las protecciones de las válvulas y los capuchones tipo tulipán deben estar siempre colocadas.
- Almacenar los envases en un lugar libre de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor.

8.-Controles de Exposición/Protección Personal

IPVS (IDLH)⁴:

NA

LMPE-P⁷:

NA

LMPE-CT⁶:

NA

LMPE-PPT⁵:

NA

Controles de Ingeniería:

- Es necesario garantizar la ventilación natural o mecánica para prevenir atmósferas deficientes de oxígeno con niveles inferiores al 19.5% de oxígeno.
- Instale un venteo local para evitar concentraciones del gas dentro del recinto de procesamiento.
- Las Instalaciones sometidas a presión deben ser regularmente comprobadas respecto a posibles fugas
- Considerar un sistema de permisos de trabajo, por ejemplo trabajos de mantenimiento
- Monitoreo de áreas afectadas por deficiencia de O₂ (atmósferas no menores a 19.5%)
- Usar siempre el equipo de protección personal adecuado para uso, manejo y/o emergencia

Equipo de protección personal:

Un análisis de riesgos debe ser realizado y formalizado en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el EPP que corresponde a un riesgo relevante. Estas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta.

Protección respiratoria:

Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de respiración autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los respiradores purificadores del aire no dan protección. Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben ser entrenados.

Protección de las manos:

Para el trabajo con cilindros se aconsejan guantes reforzados. La caducidad de los guantes seleccionados debe ser mayor que el periodo de uso previsto.

Protección de los ojos:

Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de cilindros.

Protección de la piel y del cuerpo:

Durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos de protección. Instrucciones especiales de protección e higiene: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.

9.-Propiedades Físico Químicas¹⁰

Temperatura de Ebullición:

CH₄ 111.66 K (-161.5 °C) @ 101.325 kPa
C₂H₆ -88.630 °C @ 101.325 kPa
C₃H₈ -42.04°C @ 101.325 kPa
C₄H₁₀ -0.51°C @ 101.325 kPa
N₂ 77.352 K (-195.8 °C) @ 101.325 kPa

Temperatura de Fusión:

CH₄ 90.66 K (-182.5 °C) @ 11.69 kPa
C₂H₆ -183.2°C @ 101.325 kPa
C₃H₈ -187.69°C @ 101.325 kPa
C₄H₁₀ -138.36°C @ 101.325 kPa
N₂ 63.149 K (-210.0 °C) @ 12.53 kPa

Temperatura de Inflamación:

CH₄ 191.05 K (-82.1 °C)
C₂H₆ -135 °C
C₃H₈ ND
C₄H₁₀ -73.9 °C
N₂ NA

Temperatura de Autoignición:

CH₄ 810 K (537 °C)
C₂H₆ ND
C₃H₈ ND
C₄H₁₀ ND
N₂ NA

Densidad:

CH₄ 0.717 kg/ m³ @ 101.325 kPa ; 0 °C
C₂H₆ 1.2799 kg/ m³ @ 101.325 kPa ; 21.1 °C
C₃H₈ 1.8580 kg/ m³
C₄H₁₀ 2.489 kg/ m³
N₂ 1.1455 kg/ m³ @ 101.325 kPa ; 25 °C

pH:

CH₄ NA
C₂H₆ NA
C₃H₈ NA
C₄H₁₀ NA
N₂ NA

Peso Molecular:

CH₄ 16.043 g/mol
C₂H₆ 30.068 g/mol
C₃H₈ 44.97 g/mol
C₄H₁₀ 58.124 g/mol
N₂ 28.0134 g/mol

Estado Físico:

CH₄ Gas
C₂H₆ Gas
C₃H₈ Gas
C₄H₁₀ Gas
N₂ Gas

Color:

CH₄ Incoloro
C₂H₆ Incoloro
C₃H₈ Incoloro
C₄H₁₀ Incoloro
N₂ Incoloro

Olor:

CH₄ Inodoro
C₂H₆ Inodoro
C₃H₈ Inodoro
C₄H₁₀ Inodoro
N₂ Inodoro

Velocidad de Evaporación:

CH₄ ND
C₂H₆ ND
C₃H₈ ND
C₄H₁₀ ND
N₂ ND

Solubilidad en Agua:

CH₄ 0.03308 cm³ / 1 cm³ Agua @ 101.325 kPa ; 20 °C
C₂H₆ 0.047 cm³ / 1 cm³ Agua @ 101.325 kPa; 20 °C
C₃H₈ 0.065 cm³ / 1 cm³ Agua @ 100 °C
C₄H₁₀ 0.000061 cm³ / 1 cm³ Agua @ 100 °C
N₂ 1.485 cm³ / 100 cm³ Agua @ 101.325 kPa; 25 °C

Presión de Vapor:

CH₄ ND
C₂H₆ 3753 kPa @ 70 °F (21.1 °C)
C₃H₈ 756.56 kPa @ 70 °F (21.1 °C)
C₄H₁₀ 114.04 kPa @ 70 °F (21.1 °C)
N₂ ND

Porcentaje de Volatilidad:

CH₄ NA
C₂H₆ NA
C₃H₈ NA
C₄H₁₀ NA
N₂ NA

Límite Superior de Inflamabilidad / Volatilidad:

CH₄ 15.4%
C₂H₆ 12.4%
C₃H₈ 9.5%
C₄H₁₀ 8.4%
N₂ NA

Límite Inferior de Inflamabilidad / Volatilidad:

CH₄ 5.0%
C₂H₆ 3.0%
C₃H₈ 2.2%
C₄H₁₀ 1.8%
N₂ NA

10.-Estabilidad y Reactividad^{8,9}

Datos de Reactividad:

Condiciones de Estabilidad:	Estable en condiciones normales.
Condiciones de Inestabilidad:	NA
Incompatibilidad:	NA
Residuos Peligrosos de la Descomposición:	NA
Polimerización Espontanea:	NA
Otros:	NA

11.-Información Toxicológica²⁶

Vía de Ingreso al Organismo:

Ingestión: Sin efectos negativos

Inhalación: Altas concentraciones pueden causar asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse. La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad / consciencia.

Contacto: Sin efectos negativos

Toxicidad: NA

Corrosión /Irritación cutáneas: NA

Lesiones oculares/Irritación Ocular: NA

Sensibilización respiratoria o cutánea: NA

Mutagénica en células germinales: Sin efectos adversos

Carcinogenicidad: Sin efectos adversos

Toxicidad para la reproducción: NA.

Toxicidad sistémica especifica de órganos diana –Exposición Única: NA

Toxicidad sistémica especifica de órganos diana – Exposición repetidas: NA

Peligro por aspiración: NA

12.-Información Ecotoxicológica²⁶

Toxicidad:

No hay datos sobre ecotoxicidad de los componentes de este producto en ninguna lista.

13.-Información Relativa a la Eliminación de los Productos²⁶

Devolver el producto no usado al proveedor en el cilindro original. Contactar con el proveedor si es necesario información y asesoramiento. No descargar en áreas donde se concentren personas. La disposición del producto debe estar de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser asfixiante

EIGA (Doc. 30/10 "Eliminación de los gases, se puede descargar en <http://www.eiga.org>) para obtener más información sobre los métodos apropiados para la eliminación.

Contactar con el suministrador si se necesita información.

14.-Información Relativa al Transporte ^{2, 3, 14, 15, 25, 26,28}

División: **2.1** Riesgo Primario: **2.1** Riesgo Secundario: **NA**

No. ONU: **1954**



Peligros para Medio Ambiente: NA
Transporte a granel: NA

15.-Información Sobre la Reglamentación ^{14, 15, 16, 18, 27,28}

Precauciones especiales para el transporte :

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.

Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia.

Debe portar el rombo de señalamiento de seguridad (gas no inflamable) con el número de naciones unidas ubicando en la unidad según NOM-004-STC/2008. Cada envase requiere una etiqueta de identificación con información de riesgos primarios y secundarios. La unidad deberá contar con su hoja de emergencia en transportación con la información necesaria para atender una emergencia según NOM-005-STC/2008.

Los cilindros deberán ser transportados en posición vertical y en unidades bien ventiladas

Las protecciones de las válvulas (capuchón cerrado o de tipo tulipán) deben estar siempre colocadas.

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

Incompatibilidad para el Transportes:

Revise la NOM – 010 - SCT2 / 2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

Observar todas las regulaciones y los requerimientos locales relativos al transporte de cilindros

De acuerdo a NOM-002-SCT-2011 Riesgo Primario 2.1

No. Guía Respuesta a Emergencias:

115 Gases inflamables

NO REMOVER ESTA ETIQUETA

GHS Pictograma(s)



Etiqueta de Transporte



16.-Otras Informaciones

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo a NFPA, HMIS y NOM-018-STPS

NFPA

Salud:	1
Flamabilidad:	4
Reactividad:	0
Riesgos Especiales:	SA

HMIS

Salud:	0
Flamabilidad:	4
Riesgos Físicos:	3
Equipo de Protección Personal (EPP):	A

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Siglas y Referencias:

- (1) De acuerdo con: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIPAC).
- (2) No. CAS: Numero establecido por la Chemical Abstracts Service, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
- (3) No. ONU: Numero signado a la Sustancia Peligrosa, según las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas, de acuerdo a la NOM-002-SCT/2003, Listado de las substancias y materiales peligrosos mas usualmente.
- (4) IPVS (IDLH): Concentración Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud, de acuerdo al Pocket Guide to Chemical Hazards.
- (5) LMPE-PPT: Limite Máximo Permissible de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
- (6) LMPE-CT: Limite Máximo Permissible de Exposición para Corto Tiempo, de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999. Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se Manejen, Transporten, Procesen o Almacenen Sustancias Químicas Capaces de Generar Contaminación en el Medio Ambiente Laboral.
- (7) LMPE-P: Limite Máximo Permissible de Exposición Pico.
- (8) NFPA: Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
- (9) HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Identification System), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicamente peligrosas en los centros de trabajo.
- (10) Matheson Gas Data Book.
- (11) CL50: Concentración Letal para el 50% de la población experimentada.
- (12) DL50: Dosis Letal para el 50% de la población experimentada.
- (13) De acuerdo con: El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
- (14) De acuerdo con: NOM-004-SCT/2008 Sistema de Identificación de Unidades Destinadas al Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas.
- (15) De acuerdo con: NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
- (16) De acuerdo con: NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
- (17) Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008. Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
- (18) De acuerdo con: NOM-003-SCT/2008, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.
- (19) De acuerdo con: Las Disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en Materia de Agua, Aire, Suelo y Residuos Peligrosos.
- (20) CGA C-7 Guide to preparation of precautionary labeling and marking of compressed gas container.
- (21) NA: No Aplica.
- (22) ND: No Disponible.
- (23) De acuerdo con: OSHA/EPA Occupational Chemical Database. Exposure Guidelines (NIOSH)
- (24) CGA P-20 Standard for classification of toxic gas mixtures.
- (25) CGA P-23 Standard for categorizing gas mixtures containing flammable and nonflammable components.
- (26) SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
- (27) Reglamento modelo naciones unidas
- (28) Nom 002 SCT-1 2009 listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados instrucciones y uso de envases y embalajes, recipientes intermedios para granel(RIGS), grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles para el transporte de materiales y residuos peligrosos
- (29) MNX-R-019-SCFI-2011 Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos.